

LA LAMPKA SYGNALIZACYJNA POMARAŃCZOWA - USZKODZENIA URZĄDZENIA
LW LAMPKA SYGNALIZACYJNA CZERWONA - WYŁĄCZENIE ZASILANIA Z PRZEKAŹNIKA
RFT451A PRZEKAŹNIK ZABEZPIECZENIOWY PROD. KOPEX
FSC PODSTAWA BEZPIECZNIKOWA 3x6A - OBWODY KONTROLNE PRZEK.
FZS PODSTAWA BEZPIECZNIKOWA 1x6A - OBWÓD ZASILANIA PRZEK.

Funkcja:	Imię i nazwisko	Nr upr.	Podpis
Projektował:	mgr inż. Tomasz Kopeć	LUB/0132/PWOE/10	
Sprawdził:	inż. Janusz Mieczkowski	235/Lb/76	

Temat:	WYMIANA ROZDZIELNICY NN, MONTAŻ UKŁADÓW AUTOMATYKI SCO I SZR ORAZ KOMPENSACJI MOCY BIERNEJ W STACJI TRAFO K-508 PRZY UL. GRENADIERÓW 3 W LUBLINIE WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI
Inwestor:	Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie, 20-019 Lublin, ul.Narutowicza 73
Temat rys.	SCHEMAT UKŁADU SZR I SCO - 10/10

P.H.U. RINEL Ernest Gmurkowski
21-100 Lubartów
ul. Powstańców W-wy 79/39 tel.: 600-884-950
NIP 714-186-40-02 e'mail:phurinel@gmail.com

Data opr.: VI.2015r.

Faza: PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY

Branża: EL.

NR RYS.: E-4/10

skala: ND