




PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Lublin
20-340 Lublin, ul. Garbarska 21
tel.: (81) 445 10 00, fax: (81) 744 30 24
e-mail: sekretariat.ol@pgedystrybucja.pl



Handwritten signature and initials: KI 6/05

Lublin, 15183
L.dz. PS.ŁG-4112/71/12

**Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
ul. Narutowicza 79
20-950 Lublin**

Dot.: zmiany napięcia pracy stacji transformatorowej (K-508) przy ul. Grenadierów w Lublinie.

Informujemy, że w latach 2014 ÷ 2015 planujemy zmianę napięcia w sieci SN zasilającej m.in. Państwa obiekty z dotychczasowego napięcia 10 kV na napięcie 15 kV.

Obowiązkiem odbiorcy zgodnie § 36.1 ustęp 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93, poz. 623), jest przystosowanie własnych urządzeń (rozdzielni SN, transformatora/ów....) w ww. terminie do nowych warunków pracy tj.:

- napięcia roboczego - 15,75 kV,
- prądu zwarciovego występującego na rozdzielni 15 kV stacji 110/SN Lublin „Odlewnia, Abramowice i Elektrownia” - 12 kA, czas wyłączenia 0,5 s,
- przewidywanego prądu ziemnozwarciowego – 250 A, czas wyłączenia 0,5 s,
- pracy sieci SN z punktem zerowym uziemionym przez rezystor.

Zgodnie § 42 ustęp 5 lit. c) Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93, poz. 623), PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin zobowiązany jest do poinformowania na piśmie, z co najmniej 3-letnim wyprzedzeniem, odbiorców zasilanych z sieci o napięciu wyższym niż 1 kV, o konieczności dostosowania instalacji do zmienionego napięcia zasilania, podwyższonego poziomu prądów zwarcia lub zmianie innych warunków funkcjonowania sieci.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z Załącznikiem nr 1 „Ogólne warunki umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług przesyłowych” rozdział III:

- a) pkt. 1.10 odbiorca zobowiązany jest do „Dostosowania swoich urządzeń do zmienionych warunków funkcjonowania sieci, o których został uprzednio zawiadomiony”.

W przypadku nie wywiązania się z obowiązków wynikających z podpisanej umowy, PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin wystąpi o wstrzymanie dostaw energii elektrycznej i rozwiązanie umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług przesyłowych.

Dla zapewnienia ciągłości zasilania Państwa obiektu, co najmniej na 12 miesięcy przed przewidywanym terminem zmiany napięcia należy przesłać do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin Rejon Energetyczny Lublin Miasto założenia do przebudowy własnych urządzeń, na podstawie których zostanie wykonany projekt oraz zostanie zrealizowana przebudowa.

Wszelkich dodatkowych wyjaśnień w sprawie dokładnych terminów zmiany napięcia jak również innych parametrów sieci udzielać będzie Kierownik Wydziału Utrzymania RE Lublin Miasto tel. 81 445-1145.

Z poważaniem

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Lublin
Departament Eksploatacji i Rozwoju
Dyrektor
Marian Pogorzelski

Rozdzielnik:
1 x RE1, RZ, PS.