

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW INSTALACJI KLIMATYZACJI

L.p.	Nazwa	Jednostka	Ilość
1	Agregat skraplający do centrali wentylacyjnej wraz modulem sterowania o parametrach podanych w projekcie	kpl.	1
2	Zestaw split dla serwerowni z 10m rurociągu miedzianego miękkiego w zwoju (średnice wg dobranego urządzenia) o parametrach podanych w projekcie	kpl.	2
3	Rurociąg miedziany miękki w zwoju 6,35mm wraz z izolacją	m	70
4	Rurociąg miedziany miękki w zwoju 9,52mm wraz z izolacją	m	70
5	Zestaw multi split jednostka zewnętrzna 10kW, jednostki wewnętrzne o wydajnościach chłodniczych: 2,5kW, 2,0kW, 2,0kW, 3,5kW o parametrach podanych w projekcie	kpl.	1

UWAGA:

PRZEDSTAWIONE ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKO POMOCNICZE.
WERYFIKACJĘ ILOSCI I RODZAJU MATERIAŁÓW NALEŻY PRZEPROWADZIĆ NA BUDOWIE.